

# 大井川文化会館舞台照明設備保守点検業務委託仕様書

焼津市大井川文化会館（以下「大井川文化会館」という。）設置されている、舞台照明設備の機能を正常かつ良好な状態に維持するために下記事項により各所の点検調整を行うものとする。また、本業務の実施にあたっては、安全を十分確認し、また大井川文化会館の業務に支障がないよう効率的に実施できるよう適正な要員を配置すること。

## 1. 点検対象設備

(1) 主幹盤	1面
(2) 分岐盤	1面
(3) 調光器盤（無停電電源装置含む）	5面
(4) 負荷線処理盤	1面
(5) 調光操作卓	1卓
(6) 制御信号パッチ盤	1面
(7) 特別電源盤	2面
(8) 舞台袖操作盤	1面
(9) 作業灯パネル	1面
(10) 負荷回路絶縁抵抗試験	1式
(11) ボーダーライト	2列
(12) サスペンションフライダクト	4列
(13) アッパーホリゾンフライダクト	1列
(14) 天井反射板ライト56台	1式
(15) ボーダーケーブル23本	1式
(16) 負荷コンセント類	1式
(17) クセノンピンスポットライト	2台

## 2. 業務内容 上記点検対象設備の作動確認及び絶縁不良調整

## 3. 点検回数及び委託料支払回数 年2回（クセノンピンスポットライトのみ年1回）

## 4. 故障対応

故障が発生した場合は速やかに技術者を派遣し、適切な処理を行うこと。なお、その際に発生する技術者の派遣費用及び消耗部品等（抵抗・コンデンサー・ハンダ等）は本業務の範囲内とし、その他の部品等は別途協議し、決定するものとする。機器単体の故障については速やかに修理見積書を提出するとともに、発注者の承諾を得たのち受託者経由でメーカー修理を行うものとする。

## 5. 点検報告 点検完了後、報告書2部 写真1部速やかに提出すること。

## 6. 緊急連絡先 土日祝日及び夜間24時間に対応できる緊急連絡先を提示すること。

## 7. その他

本仕様書において不明な点、若しくは疑義が生じた場合は、その都度協議して決定するものとする。

見積書内訳(参考)

大井川文化会館舞台照明設備保守点検業務委託

No.	項目	数量	単位	単価	金額
1	舞台照明設備保守点検				
(1)	調光装置保守点検	1	式		
(2)	負荷設備保守点検	1	式		
	舞台照明設備保守点検計	1	式		
2	クセノンピンスポット保守点検	1	式		
	合計				
(1)	舞台照明設備保守点検				
	主幹盤 点検・調整	1	面		
	分岐盤 点検・調整	1	面		
	調光器盤(無停電電源装置含む)点検・調整	5	面		
	負荷線処理盤 点検・調整	1	面		
	調光操作卓 点検・調整	1	卓		
	制御信号パッチ盤 点検・調整	1	面		
	特別電源盤 点検・調整	2	面		
	舞台袖操作盤 点検・調整	1	面		
	作業等パネル 点検・調整	1	面		
	負荷回路絶縁抵抗試験	1	面		
	調光装置保守点検計	1	式		
(2)	負荷設備保守点検				
	ボーターライト 点検・調整	2	列		
	サスペンションフライダクト 点検・調整	4	列		
	アッパーホリゾンフライダクト 点検・調整	1	列		
	天井反射板ライト 56台 点検・調整	1	式		
	ボーターケーブル 23本 点検・調整	1	式		
	負荷コンセント類 点検・調整	1	式		
	負荷設備保守点検計	1	式		
2	クセノンピンスポットライト保守点検				
	クセノンピンスポットライト2Kw 点検・調整	2	台		